Martin Plomberie Chauffage
14 rue des Artisans, 69003 Lyon
Tél. 06 00 00 00 00 · contact@exemple.fr
SIRET 000 000 000 00000
RC pro et décennale : contrat n° 0000000

COMPTE RENDU D'INTERVENTION

N° INT-2026-0001

Date : 26/11/2026
Arrivée 11:57 · Départ 11:57

CLIENT

Mme Claire Dubois
8 allée des Tilleuls, 69100 Villeurbanne
Tél. 06 12 34 56 78
claire.dubois@exemple.fr

INTERVENTION

Type : Sinistre / assurance
N° de sinistre / commande : DDE-2026-48213

TRAVAUX RÉALISÉS

- [x] Recherche de fuite
- [x] Coupure et remise en eau
- [x] Remplacement de joint


OBSERVATIONS

Fuite sur le flexible d'alimentation du lavabo. Flexible remplacé, raccords resserrés. Aucune trace d'humidité après 15 minutes de remise en eau.


PIÈCES ET FOURNITURES

1 flexible inox 50 cm, 2 joints fibre 15x21

PHOTOS




Avant



Après

VALIDATION DU CLIENT

Le client reconnaît que l'intervention décrite ci-dessus a été réalisée.



Signé par

Claire Dubois

Signature électronique sur l'appareil de l'intervenant
le 26/11/2026 à 11:57

Données du client traitées pour le suivi de l'intervention et conservées 5 ans. Droits d'accès et de rectification auprès de l'entreprise.

Fiche générée avec FicheMinute